

Biestrzykowice, dnia 30.11.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Widawa Sp. z o.o. Biestrzykowice
ogłasza zapytanie o cenę na zakup i montaż nowego zbiornika paliwa

I. Zamawiający

Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24, 46-112 Biestrzykowice

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów oraz montażem i dostawą urządzenia na adres:

Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24, 46-112 Biestrzykowice

A) Dane techniczne zbiornika:

1. Pojemność zbiornika-5000 l.
2. Zbiornik wykonany z polietylenu, zgodnie z normą EN 13341: 2005+A1.:2011.
3. Zbiornik posiadający włącznik rewizyjny bezpośrednio pod klapą dostępu,
4. Zbiornik posiadający wlew 2 z eurozłączem VKSO,
5. Zbiornik posiadający odpowietrzniki.
6. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika
7. Posiadający dużą szafę dystrybucyjną.

B) Oprzętdowanie:

1. Pistolet automatyczny.
2. Przełącznik wł/wył pompę,
3. Pompa łopatkowa 230V; 72 l/min,
4. Wąż dystrybucyjny 8-12 m
5. Wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym.
6. Filtr paliwa 5 micronów,
7. Przepływomierz tłokowy
8. Koło zwijakowe automatyczne.
9. Awaryjny wyłącznik zasilania,
10. Wskaźnik poziomu paliwa z czujnikiem przecieku oraz czujnikiem niskiego poziomu (zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho).
11. Urządzenie do precyzyjnego pomiaru poziomu płynów wskazujące aktualną wartość mierzonej cieczy, posiadające czujnik temperatury.
12. Elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem.

13. Wskaźnik poziomu z czujnikiem przecieku

C) Dokumentacja i atesty.

1. Posiadający dokumentację techniczno-ruchową,
2. Posiadający instrukcję obsługi zbiornika w języku polskim
3. Posiadający opinię przeciwpożarową.
4. Posiadający instrukcję bhp
5. Posiadający poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
6. Posiadający poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
7. Posiadający certyfikat CE
8. Konstrukcja dwupłaszczyznowego zbiornika zgodna jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

D) Gwarancje:

1. Zbiornik na paliwo z gwarancją minimum 10 lat na szczelność
2. Oprzyrządowanie zbiornika gwarancją minimum 2 lata

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji dostawy do uzgodnienia

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24 46-112 Biestrzykowice, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro.widawa@gmail.com do dnia 02.12.2022 r. do godz. 12:00.
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryterium wyboru

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty jest cena w PLN i okres gwarancji.

VI. Zawarcie umowy

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
2. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Oferent obowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego,

VII. Unieważnienie zapytania ofertowego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

XIII. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

IX. Warunki płatności:

1. Termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo odbiorczy odbioru prac związanych z dostarczeniem i uruchomieniem zbiornika

X. Kontakt z Zamawiającym:

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest:

Prokurent Ryszard Miczulis tel: 603035459.