

Biestrykowice, dnia 31.03.2025r.

Zaproszenie do składania ofert
Widawa Sp. z o.o. Biestrykowice
ogłasza zapytanie o cenę na zakup i montaż nowego zbiornika paliwa

I. Zamawiający

Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24, 46-112 Biestrykowice

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów oraz montażem i dostawą urządzenia na adres:

Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24, 46-112 Biestrykowice

A) Dane techniczne zbiornika:

1. Pojemność zbiornika-5000 l.
2. Zbiornik wykonany z polietylenu, zgodnie z normą EN 13341: 2005+Al.:2011.
3. Zbiornik posiadający właz rewizyjny bezpośrednio pod klapą dostępu,
4. Zbiornik posiadający wlew 2 z eurozłączem VKSO,
5. Zbiornik posiadający odpowietrzniki.
6. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika
7. Posiadający dużą szafę dystrybucyjną.

B) Oprzędownie:

1. Pistolet automatyczny ze złączem obrotowym.
2. Przełącznik wł/wył pompę,
3. Pompa łopatkowa 230V; 70 l/min,
4. Wąż tłoczny min 8 m 3/4
5. Wąż ssawny wzmacniany z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym.
6. Filtr paliwa 5 micronów,
7. Przepływomierz tłokowy
8. Koło zwijakowe automatyczne.
9. Awaryjny wyłącznik zasilania.
10. Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa z czujnikiem przecieku oraz czujnikiem niskiego poziomu (zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho) między płaszczami.
11. Czujnik maksymalnego napełnienia.
12. Urządzenie do precyzyjnego pomiaru poziomu płynów wskazujący aktualną wartość mierzonej cieczy, posiadający czujnik temperatury.

13. Elektroniczne zabezpieczenie przed przepelnieniem.
14. Wskaźnik poziomu z czujnikiem przecieku.
15. Uchwyt na pistolet.
16. Duże skrzynie dystrybucyjne zamykane na dwa zamki na klucz.

C) Dokumentacja i atesty.

1. Posiadający dokumentację techniczno-ruchowa,
2. Posiadający instrukcję obsługi zbiornika w języku polskim
3. Posiadający opinię przeciwpożarową.
4. Posiadający instrukcję bhp
5. Posiadający poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
6. Posiadający poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
7. Posiadający certyfikat CE
8. Konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika zgodna jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

D) Gwarancje:

1. Zbiornik na paliwo z gwarancją minimum 10 lat na szczelność.
2. Oprzyrządowanie zbiornika gwarancja minimum 2 lata

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji dostawy do uzgodnienia

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Widawa Sp. z o.o. ul. Ludowa 24 46-112 Biestrzykowice, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email:

biuro.widawa@gmail.com do dnia 10.04.2025 r. do godz. 12:00.

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Oświadczenia:

1. Każdy Oferent złoży oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i bezwarunkowo akceptuje, że o ile jego oferta zostanie wybrana, do zawarcia umowy dojdzie wyłącznie w przypadku, jeżeli Spółka uzyska wymagane zgody korporacyjne na zawarcie umowy z wybranym Oferentem na warunkach wynikających ze złożonej przez niego oferty.
2. Złożenie przez Oferenta oświadczenia, że zapoznał się z warunkami określonymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

VI. Kryterium wyboru

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty jest cena w PLN i okres gwarancji.

VII. Zawarcie umowy

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony niezwłocznie jak Spółka uzyska wymagane zgody korporacyjne
2. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Oferent obowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego,

VIII. Unieważnienie zapytania ofertowego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
2. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

IX. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

X. Warunki płatności:

1. Termin płatności wynosi minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo odbiorczy odbioru prac związanych z dostarczeniem i uruchomieniem zbiornika

XI. Ważność oferty:

Wymagany okres ważności ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

1. Spółka wystąpi do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w przetargu, na warunkach wynikających z wybranej oferty.
2. W razie uzyskania zgody korporacyjnej Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę sprzedaży.

XIII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest:

Pan Adam Kuchczyński tel. 500 561 736.

Prezes Zarządu


Mariusz Jabłoński